

Fortolkning af reglerne for energimærkning af vinduer

Version 2015



For at skabe klarhed omkring reglerne for Energimærkningsordningen, vil sekretariatet gennem de mest stillede spørgsmål hermed præcisere de gældende regler.

<p>Spørgsmål 1: Kan vores energimærkede system sælges med en funktionsrude?</p>	<p>Svar: Der må benyttes funktionsruder (<i>solafskærmende ruder undtaget</i>), så længe det tydeligt markeres på tilbuddet / ordrebekræftelsen at de energitekniske egenskaber forringes i forhold til referencevinduet, og så længe funktionsruderne kun udgør en mindre del af ordren.</p> <p>OBS: Hvis det ønskes at sælge hele ordrer kun med funktionsruder, <u>skal</u> systemet certificeres med den aktuelle funktionsrude!</p>
<p>Spørgsmål 2: En kunde vil købe nedenstående produkter i vores energimærkede produktsystem:</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 stk. dannebrogsvinduer med standard-sprosser og standardrude.• 2 stk. sidehængte vinduer med standard-sprosser og ornamentglas.• 1 stk. sidehængt vindue med standardsprosse og solafskærmende rude.• 2 stk. faste glaspartier med standardrude.• 2 stk. terrassedøre med standardrude.• 1 stk. skydedør med standardrude. <p>Hvordan skal tilbuddet og ordrebekræftelsen så udfærdiges, for at køberen får de korrekte oplysninger om energimærkningen?</p>	<p>Svar: En producent kan energimærke et konkret produkt såfremt produktet er designet med delkomponenter (<i>herunder ruden osv.</i>) som er identiske med det energimærkede produktsystem. Derfor skal følgende produkter energimærkes via tilbuddet/ordrebekræftelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 stk. dannebrogsvinduer med standardsprosser og standardrude.• 2 stk. sidehængte vinduer med standardsprosse og ornamentglas.• 2 stk. faste glaspartier med standardrude. <p>Øvrige produkter i ordren kan ikke energimærkes.</p>
<p>Spørgsmål 3: Hvis en kunde ønsker en dybere karm på f.eks. 140 mm i et energimærket produktsystem hvor karmen normalt er 120 mm, hvordan er reglerne så?</p>	<p>Svar: Hvis der i en <u>enkeltstående</u> sag ændres på konstruktionen, uden at de energimæssige egenskaber forringes, kan det konkrete produkt energimærkes via det udstedte certifikat.</p>
<p>Spørgsmål 4: Skal energimærkningscertifikatet ændres, hvis vi i vores produktsystem skifter permanent til en bedre afstandsprofil i ruden, eller hvis vi skifter til en anden bundglasliste?</p>	<p>Svar: Ja - hvis en konstruktionsændring i produktsystemet ændrer de deklarerede energidata på certifikatet <u>skal certifikatet opdateres</u>.</p>
<p>Spørgsmål 5: Hvis en kunde i vores energimærkede produktsystem ønsker at forøge bredden på standardsprossen fra de 22 mm til 45 mm fordi det passer bedre til husets design, hvordan er reglerne så?</p>	<p>Svar: Hvis en kunde ønsker en sprosse med et dårligere linietaf end standardsprossen for produktsystemet, kan det konkrete produkt <u>ikke</u> energimærkes via det udstedte certifikat.</p>

<p>Spørgsmål 6: Hvilke energimærkningsdata skal oplyses på tilbuddet/ordrebekræftelsen?</p>	<p>Svar: Ved udformning af tilbud / ordrebekræftelse skal følgende altid oplyses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E_{ref} for produktsystemet (<i>samme værdi som på certifikatet</i>) • Henvisning til certifikatet på www.energivinduer.dk <p>Herudover skal der for hvert enkelt produkt (<i>position</i>) oplyses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navn på produktsystemet (<i>skal være identisk med navnet på certifikatet</i>). • Energiklasse for produktsystemet. • Energidata på det konkrete produkt E_w, U_w, glasandelen F_g, samt rudens g_g-værdi og LT_g-værdi. <p>OBS: Energiklassen kan udelades ved hver position, hvis det i stedet tydeligt oplyses i skemaform bagest i tilbuddet hvilke energiklasse hvert enkelt produkt/position har (<i>se eksempel nedenfor</i>).</p>
--	---

Eksempel på en oversigt over de energimærkede produktsystemer, som evt. kan placeres bagest i tilbuddet / ordrebekræftelsen:

Energimærkning af vinduer

Position	Art	System	Energiklasse
1	Opl. Vindue	Energi 2020	Klasse C
2	Rammedør	Energi 2020	-
3	Fastkarm	Energi 2020	Klasse C
4	Opl. Vindue	Energi 2020	Klasse C
5	Pladedør	Energi 2020	-

Produktsystem	Eref	Standardsprosse		Certifikat nr.
		Type	Bredde	
Energi 2020	+8,6	Energi	22 mm	500-3

Se vores energimærkningscertifikater på www.energivinduer.dk

Sekretariatet for Energimærkningsordningen
Februar 2015